

# Documento de Conformidade

No. D 073342 0370 Rev. 00

**Titular do Certificado:** Sungrow Power Supply Co., Ltd.

No. 1699 Xiyou Road, New & High  
Technology Industrial Development Zone,  
230088 Hefei, Anhui  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Produto:** **Conversor  
(Inversor FV on-grid)**

**Modelo:** **SG110CX-P2-CN**

**Parâmetros:**

Entrada CC	
Max Tensão Entrada:	1100 Vd.c.
Min Tensão MPP:	180 Vd.c.
Max Tensão MPP:	1000 Vd.c.
Max Corrente Entrada:	9*30 Ad.c.
Isc FV:	9*40 Ad.c.
Saída CA	
Tensão Saída Avaliada:	3/N/PE 230/400 Va.c.
Freq. Saída Avaliada:	50 Hz
Max Corrente Saída:	183.3 Aa.c.
Potência Saída Avaliada:	110 kW
Max Potência Aparente:	121 kVA
Range Fator de Potência:	0.8 Leading-0.8 Lagging

**Testado de acordo com:** IEC 61727:2004  
IEC 62116:2014

Esse document afirma a conformidade com as normas listadas de forma voluntária. Refere-se apenas a amostra submetida aos testes e certificação e não certifica a qualidade ou segurança do lote de produtos. Para detalhes: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

**Relatório de testes no.:** 64290223100701

**Data,** 2022-09-16



( Billy Qiu )